

说明：		图例：			
	1. 卫生间洁具均为成品，定位以水施尺寸为准。		200mm厚加气混凝土砌块	空调冷凝水排水立管	消火栓
	2. 卫生间完成面比常规房间楼地面低20mm，并向地漏找坡1%坡向地漏；地漏大小及定位详见水施。		100mm厚加气混凝土砌块	Ø110屋面雨水管	水簸箕
	3. 水暖井、电井除图中注明外均设300mm高门槛，井壁采用15厚无机盐防水砂浆抹面压光。		框架柱	Ø110阳台排水管、污水立管	地漏
	4. 位于金属线脚或砌块内的空调冷凝水管及雨水管，须安装完成后，再施工砌块或外包金属板。				
	5. 雨水管等外露管道颜色均同外墙颜色。	排气道：	卫生间排气道楼板预留洞尺寸详见平面标注，做法参16J916-1,9页,型号B-W-11。		
	6. 本工程所有上人屋面、外廊、楼梯、平台、等临空部位必须设置防护栏杆，栏杆高度详见图纸，		排气道穿楼板在交接处周边做一道5厚1：2.5水泥防水砂浆防水层，水平及垂直范围各延伸≥300mm。		
	栏杆顶部的水平荷载应取1.5kN /m 。	做法：	1. 冷凝水连接做法见 12YJ6 ⑦ P75 ；		
	7. 本工程所有的玻璃外窗、大型外挂装饰构件、玻璃顶盖、轻钢雨棚、电梯等,需专业厂家进行二次深化设计,		2. 楼梯护窗栏杆扶手做法见 15J403-1 ⑪ P57 ； 楼梯踏步防滑条做法见 12YJ8 ⑩ ⑫ P8 ；		
	方可施工。		3. 护窗栏杆做法见 12YJ5 ⑤ P37 ；		
	8. 本工程所有外包造型材料均需满足A级防火要求。				

防火分区示意图



楼层	防火分区名称	使用功能 (m²)	防火分区面积 (m²)	功能面积 (m²)	安全疏散口或疏散楼梯(个)	计算疏散人数(人)	计算疏散宽度(m)	设计疏散总宽度(m)	备注
一层	第一防火分区	仓库	1312.00	1172.10	11	120	1.20	16.50	

降板示意图



结构降板图例说明		保温图例说明	
	H-50		外墙保温范围
	H-120		H-30

博维筑成设计有限公司
Bowei Zhucheng Design Co.,Ltd.

资质等级			
	建筑工程 甲级	证书编号：A141016150	
	风景园林 甲级		
	城乡规划 乙级	证书编号：182006	
	市政行业 乙级	证书编号：A241016157	
	人防工程 乙级		

出图印鉴及附注
STAMP AREA AND DESCRIPTIONS

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：韩 博
注册号：4101615-008
有效期：至2024年06月

工程设计出图专用章
博维筑成设计有限公司
建筑工程 甲级 A141016150
有效期：至2024年06月03日
郑州市城乡建设局监制

本图须加盖出图签章，否则一律无效
Invalid Unless Stamped

审定 APPROVED BY	侯森子	
审核 EXAMINED BY	韩 博	
项目负责 CAPTAIN	韩 博	
	韩亚萍	
专业负责 CHIEF ENGI.	韩 博	
	何慧慧	
校对 CHECKED BY	郭振芳	
设计 DESIGNED BY	何慧慧	
制图 DRAWN BY	何慧慧	

建设单位 CLIENT	郑州隆兴伟业商贸有限公司
项目名称 PROJECT	郑州隆兴新能源汽车展示及交付中心
子项名称 SUB-PROJECT	1#楼
图名 TITLE	一层平面图
合同号 CONTRACT No.	BW-2021-JZ-045
版次号 EDITION No.	
专业 DISCIPLINES	建筑
阶段 STAGE	方案
图号 SHEET NO.	建- 02
日期 DATE	2023.12

会签 COORDINATION

建筑 ARCHI.	结构 STRUCT.
电气 ELEC.	暖通 HVAC
给排水 PLUMBING	

公司地址 ADDRESS：中国河南自贸区郑州片区（郑东）金水东路88号2号楼2单元25A层 . Unit 25A,Building 2,88 Jinshui East Road, Zhengzhou District,Henan Free Trade District,China(ZhengDong) 电话 TEL：0371-55198100 电传 FAX：0371-55198100 邮编 POSTCODE：450018 邮箱 E-mail：hnbwjz@126.com